

Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј  
Адреса: Данила Киша 8/а  
Датум: 03.03.2016. године  
Бр. ЈН II-1/16

## **Набавка услуге анализе воде**

На основу **Захтева за додатним појашњењима од стране понуђача**, Комисија за јавне набавке доставља потребна појашњења у складу са чланом 63. ЗЈН:

### **Питање бр. 1.**

1. Да ли је, као доказ о испуњењу услова, наведеним у обрасцу бр. 3, а у вези члана 75 и 76 ЗЈН, под редним бројем 7. довољно приложити Извештај о реализацији промета, са спецификацијом свих фактура, са корисником са којим је реализован уговор и пружена услуга у вредности већој 2.000.000, или је неопходно приложити копије свих фактура, појединачно ?

### **Одговор:**

Докази о испуњености услова се достављају на захтев Наручиоца, након отварања понуда у фази "стручне оцене понуда" коју врши комисија за јавне набавке. Као доказ комисија ће прихватити уговор у вредности од 2.000.000,00 динара или више и фактуре са доказима да су исте плаћене (финансијска картица, извод из банке или сл.). Докази не морају бити оригинали, могу се доставити копије истих.

Понуда која се доставља у предвиђеном року не мора да садржи горе наведене доказе, само обрасце 3. и 4., потписане од стране одговорног лица.

### **Питање бр. 2.**

Да ли је за узорковање вода из бунара неопходно да ми, као понуђач, обезбедимо пумпе за узорковање или су пумпе већ спуштене и узорковање се врши на славини, ручном пумпом или на неки други начин ?

### **Одговор:**

Узорковање се врши на славини, бунари са којих је предвиђено узорковање су у функцији.

### **Питање бр. 3.**

Да ли су сви бунари у функцији?

### **Одговор:**

Сви бунари са којих је предвиђено узорковање су у функцији.

**Питање бр. 4.**

Како је омогућено узорковање отпадне воде (славина, одводна цев...)?

**Одговор:**

Узорковање отпадне воде се врши ручно на испусту (одводна цев). Узорковање и физичо-хемијске анализе се врше у складу са стандардима: SRPS ISO EN 5667-:2007 и SRPS ISO 5667-10:2007.

Комисија за јавне набавке

\* документ је важећи без потписа и печата