

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečej
Naručilac: Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečej
Adresa: Danila Kiša 8/a
Datum: 08.11.2016. godine
br. JN III-6/16
<http://www.vodokanal-becej.rs/index.php/javne-nabavke.html>

**NABAVKA RADOVA - IZGRADNJA PRIKLJUČNOG CEVOVODA
VODOZAHVATA ZA BAČKO PETROVO SELO**

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima od strane ponuđača, Komisija za javne nabavke u zakonskom roku, dostavlja potrebna pojašnjenja u skladu sa članom 63. ZJN:

Pitanje br. 1.:

Da li ponuđač ispunjava dodatni uslov

"Da je u predhodne 3 godine realizovao najmanje jedan ugovor, čiji je predmet izgradnja vodovodne mreže ili rekonstrukcija vodovodne mreže, u okviru koje je izveden cevovod od polietilenskih cevi (PE HD-100 PN-10) prečnika DN 355 mm ili veće, i dužine 1 km ili duže."

ukoliko priloži zahtevane dokaze da je u prethodne tri godine realizovao jedan ugovor, čiji je predmet izgradnja vodovodne mreže u okviru koje je izveden cevovod od duktilnih cevi prečnika DN 355 mm ili veće, i dužine 1 km ili duže, s obzirom da ponuđa treba da dokaže da ima iskustva sa montažom vodovodnih cevi prečnika i dužina, uzimajući u obzir da je montaža duktilnih cevi tehnički zahtevnija od montaže PEHD cevovoda.

Odgovor:

Komisija će zbog načela obezbeđivanja konkurencije, prihvatiti sve reference, koje se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju vodovodne mreže, u okviru koje je izveden cevovod prečnika DN 355 mm ili veće, dužine 1 km ili duže, bez obzira na materijal cevi za vodu.

Komisija za javnu nabavku br. JN III-6/16

*** dokument je važeći bez potpisa i pečata**