

**Naručilac**                    **JP Vodokanal Bečej**  
**Adresa**                      **Danila Kiša 8/a**  
**Mesto**                        **Bečej**  
**Broj**                          **650**  
**Datum**                        **09.08.2019.godine**

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), a povodom pitanja zainteresovanog lica, u postupku javne nabavke radova - **Nabavka radova na izgradnji kanalizacione mreže sa crpnom stanicom u industrijskoj zoni – prva faza, br. JN III-5/19**, Komisija za javne nabavke dostavlja potrebna pojašnjenja i odgovore, na način kako sledi:

**PITANJE br.1:**

Poštovani,  
molimo vas da nam pružite dodatne informacije u postupku javne nabavke JN III-5/19 Nabavka radova na izgradnji kanalizacione mreže sa CS u industrijskoj zoni - prva faza.

Naručilac je na strani 41 konkursne dokumentacije u okviru Obrasca strukture cene u delu koji se odnosi na moneterske radove u poziciji V.1 između ostalog naveo: "Nabavka, transport i montaža PVC SN 8 kanalizacionih cevi DIN 16961, po datoj niveleti iz projekta."

Pitanje: Molimo Naručioca da nam pojasni kakve se tačno cevi traže, s obzirom da se navedeni standard odnosi na korugovane cevi odnosno cevi sa profilisanim zidom? Da li se zahtevaju korugovane cevi ili glatke cevi? Ako se traže glatke cevi da li su pune ili troslojne PVC cevi?

**ODGOVOR br.1:**

Naručilac pod navedenom pozicijom V.1 , u delu moneterski radovi, u obrascu strukture cene, na strani 41/92 konkursne dokumentacije, traži PVC cevi SDR 34 glatke jednoslojne kompaktne kanalizacione cevi, klase SN 8 (kN/m<sup>2</sup>) u skladu sa EN1401-1, sa integrisanom spojnicom i EPDM zaptivnim prstenom, a koja će se preciznije definisati izmenom konkursne dokumentacije.

Komisija za javne nabavke broj JN III-5/19

\* dokument je važeći bez potpisa i pečata