

## Kvarovi na visokonaponskom vodu Fabrike vode

Napisao Bata Jožef

četvrtak, 01 mart 2012 23:18 - Poslednje ažurirano nedelja, 04 mart 2012 00:06

---



U sredu 29.02.2012. u 18:25 časova došlo je do proboja visokonaponskog kabela koji dolazi iz TS 110kV Bečej i snabdeva 20kV-nim naponom trafo stanice Fabrike vode i dve trafo stanice na Vodozahvatu. Fabrika vode je radila pomoću dizel agregata u periodu od 20:00 do 23:00 sa ulaznim kapacitetom od oko 40 lit/sec, izlaznim od 80-100 lit/sec. Ekipa Energotehnike Južne Bačke je oko 21 časova stigla na teren radi lociranja kvara ali do 3 ujutro bezuspešno. Vodosnabdevanje Bečeja je bilo u prekidu od 23:00 do 8:00 radi punjenja rezervoara vode od 2500m<sup>3</sup>. Planirali smo da pokrenemo vodosnabdevanje ujutro u 5:30 ali zbog kvara alansera dizel agregata od 250kVA uspeali smo tek oko 8 časova da pokrenemo sistem, i vodosnabdevanje je funkcionisalo preko agregata sa smanjenim pritiskom do 11:00 časova. Ekipe Energotehnike Južne Bačke i ED Novi Sad su nastavili sa radom i oko 9 časova je lociran kvar. Isti je popravljen i pušten pod napon oko 13 časova. Fabrika vode je pokrenuta u 14 časova sa ustaljenim režimom perioda sa smanjenim i povećanim pritiskom (5-8, 14-16, 19-22 časova).

U četrtak 01.03.2012. u oko 23 časova ponovo je došlo do ispada visokonaponske mreže. Ekipa Elektrovojvodine iz Bečeja ustanovila da je kvar na deonici između Fabrike vode i TS Vodozahvat 1. Visokonaponska mreža do Fabrike vode je pušten pod napon oko 0:30 časova. Dve trafo stanice (Vodozahvat 1 i Vodozahvat 2) su bez električne energije. Ulazni kapacitet fabrike vode u ovom trenutku je oko 55 lit/sec. Vodosnabdevanje funkcionisalo u vremenskim intervalima između 0:30 - 1:50, 5:30 - 8:30. Od 11:00 funkcionisalo je vodosnabdevanje prema ustaljenom režimu perioda sa smanjenim i povećanim pritiskom. Od 10:15 do 16:00 Trafo stanica Vodozahvat 2 je radila preko mobilnog dizel agregata od 125kVA. Ulazni kapacitet fabrike vode u ovom periodu je oko 70lit/sec. Mobilni agregat je izvučen pomoću PIK-ovog najvećeg traktora uz ogroman rizik da se zaglavi u blato (trafo stanica je usred njiva). Kvar na visokonaponskoj mreži je otklonjen od strane ENT Južna Bačka oko 15:30 i pušten pod napon oko 16:00 časova.

Želimo da se zahvalimo svima koji su danonoćno radili na otklanjanju kvarova i pomogli da što više ublažimo i onako kritično vodosnabdevanje Bečeja. To su: ENT Južna Bačka, Elektrovojvodina poslovnica Bečej, ED Novi Sad, Autmehaničarska radionica Fabo, PIK Bečej i naravno radnici JP Vodokanal-a.

## Kvarovi na visokonaponskom vodu Fabrike vode

Napisao Bata Jožef

četrtek, 01 mart 2012 23:18 - Poslednje ažurirano nedelja, 04 mart 2012 00:06

---