

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečej
Naručilac: Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečej
Adresa: Danila Kiša 8/a
Datum: 14.03.2017. godine
br. JN III-3/17
<http://www.vodokanal-becej.rs/index.php/javne-nabavke.html>

**NABAVKA RADOVA - ZAMENA ELEKTROMOTORNIH VENTILA U FILTER STANICI NA
FABRICI VODE U BEČEJU**

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima od strane ponuđača, Komisija za javnu nabavku u zakonskom roku, dostavlja potrebna pojašnjenja u skladu sa članom 63. ZJN:

Pitanje br. 1:

Na osnovu posete i obilazka postrojenja za preradu vode dana 10.3.2017. godine imamo sledeća pitanja:

Da li su ventili DN350 PN10 u tenderskoj dokumentaciji poziciji 2 ON-OFF ili regulacioni?

Odgovor:

Ventili DN350 PN10 (fluid sirova voda) su za režim rada ON-Off (otvori-zatvori) koji se nalaze na poziciji 2 u tenderskoj dokumentaciji.

Pitanje br. 2:

Ima li potreba za upravljačkom jedinicom za akuatore na poziciji 2?

Odgovor:

Ventili DN350 PN10 (fluid sirova voda) koji se nalaze na poziciji 2 u tenderskoj dokumentaciji su za režim rada ON-Off (otvori-zatvori) nemaju potrebu za upravljačku jedinicu.

Zbog izmene tehničke specifikacije na poziciji 2, Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju u poziciji 2.

Komisija za javnu nabavku br. JN III-4/17

*** dokument je važeći bez potpisa i pečata**

