

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečej
Naručilac: Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečej
Adresa: Danila Kiša 8/a
Datum: 18.01.2019. godine
br. JN III-6/18
<http://www.vodokanal-becej.rs/index.php/javne-nabavke.html>

NABAVKA RADOVA - SANACIJA I DOGRADNJA GLAVNE CRPNE STANICE U BEČEJU

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima od strane ponuđača, Komisija za javnu nabavku u zakonskom roku, dostavlja potrebna pojašnjenja u skladu sa članom 63. ZJN:

Pitanje 1:

1) U predmeru deo 14 elektroenergetskih instalacija, I elektroinstalacije na prečistaču pozicije 6, 9, 12, 14, 15 zatim u delu II elektroinstalacije motornog pogona GCS pozicije 8, 11, 14, 16, 17 se traži određena oprema sa upisanom specifikacijom.

Od generalnog uvoznika smo dobili obaveštenje da se ta oprema više ne proizvodi.

Pitanje: Dali možete da specificirate alternativno rešenje kojim bi se zamenila tražena oprema?

Odgovor:

Komisija smatra, da je Vaša primedba neopravdana, i da je po Zakonu o javnim nabavkama određivanje proizvođača i tipa opreme moguće samo uz napomenu "ili odgovarajuće", što je i učinjeno na strani 108 konkursne dokumentacija, gde stoji:

"Napomena:

- Za svu opremu i uređaje za koje je naveden proizvođač, može da se ugradi i ekvivalentan proizvod od drugih proizvođača sa istim ili sličnim karakteristikama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama."

Na osnovu gore navedenog, nismo u mogućnosti da definišemo alternativno rešenje, kojim bi se zamenila tražena oprema, a ponuđač može da ponudi alternativnu opremu od drugog proizvođača, ili od istog sa istim ili sličnim karakteristikama.

Pitanje 2:

Na stranici 52.

Definisati protok i napor dodatne pumpe za homogenizaciju (fush valve sistem)?

Odgovor:

Dodatna pumpa za homogenizaciju (flush valve sistem) ili ventil za homogenizaciju je uređaj koji se isporučuje zajedno sa pumpom na koji se ugrađuje, automatski se uključuje, kada se pumpa uključi, a radi bez posebnog napajanja i upravljačke jedinice. Jačina, tj. veličina pumpe (ventila) za homogenizaciju se bira na osnovu jačine pumpe na koji se ugrađuje.

Komisija za javnu nabavku br. JN III-6/18

*** dokument je važeći bez potpisa i pečata**